

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА С ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА
(ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА №24**

с. Астраханка
место составления

20.04.2023г.
Время 11:30

1. Наименование органа контроля надзора: Республиканское государственное учреждение «Отдел по чрезвычайным ситуациям Астраханского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, на основании которого проведен профилактический контроль: № 24 от 03.04.2023 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица проводившего профилактический контроль и надзор с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора: Бимжанов Рустем Канатович – главный специалист ОЧС Астраханского района.

4. Наименование или фамилия, имя, отчество, (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора: Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 1 села Астраханка отдела образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области».

Наименование проверяемого объекта /Адрес месторасположения объекта:

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 1 села Астраханка отдела образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области». Акмолинская область, Астраханский район, село Астраханка, улица Аль-Фариби 21.

5. Срок проведения профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора: 07.04.2023-20.04.2023 гг.

6. Сведения о результатах профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула): Нарушения выявлены

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 1 села Астраханка отдела образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области»

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа, по которым выявлены нарушения
1	Кочегары допущены к работе без прохождения последующего обучения по программе пожарно-технического минимума. Основание: пункт 8 ИПБ РК № 55 от 21.02.2022г.	П.4 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
2	Имеющийся план эвакуации людей при возникновении пожара не соответствует требованиями. Основание: пункт 12 ИПБ РК № 55 от 21.02.2022г.	П.8 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 24/_____

Астраханский с.о.
Место составления

20.04.2023 г.
Время 11:30

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Астраханского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля, на основании которого проведен профилактический контроль № 24 от 03.04.2023 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль

СЕРАЛИЕВ АЯТ БЕЙБУТОВИЧ - Начальник РГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям Астраханского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»

БИМЖАНОВ РУСТЕМ КАНАТОВИЧ - Главный специалист РГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям Астраханского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»

БАХМАНОВ МИРАС МАКСУТОВИЧ - Старший инженер РГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям Астраханского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»

4. Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение профилактического контроля, его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИНН/БИН)

021040002081, Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 1 села Астраханка отдела образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области».

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 1 села Астраханка отдела образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области», Акмолинская область, Астраханский район, Астраханка, Аль-Фараби (УЛИЦА), 21.

5. Период проведения профилактического контроля 07.04.2023 - 20.04.2023

6. За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 7 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан) предписываю выполнить следующие мероприятия:


Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 1 села Астраханка отдела образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области»

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения
1	11. 4 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области	Незначительное	Кочегарам пройти обучение по программе пожарно-

лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля, их подписи или отказ от подписи


8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего профилактический контроль, подпись)

Бинтгаров Р. Р.



9. Предписание получил (ФИО (при наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), подпись

Валибаев С. А.



«20» 04 2022 г.

